广检集团
—GTTC—

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L10314

CMA 170000113982

广州检验检测认证集团有限公司

检 测 报 告

检测类别：委托检测

报告日期：

报 告 说 明

色度	2（浅黄色）	倍	≤30	达标
生化需氧量（BOD_5）	＜0.5	mg/L	≤10	达标
石油类	0.06	mg/L	≤1	达标
悬浮物	＜4	mg/L	≤10	达标
阴离子表面活性剂	＜0.05	mg/L	≤0.5	达标
余氯量	0.07	mg/L	/	/
总氮	1.89	mg/L	≤15	达标
总镉	0.00014	mg/L	≤0.01	达标
总铬	0.03	mg/L	≤0.1	达标

			化学需氧量（COD_{cr}）	61	mg/L	/
			色度	16（深黄色）	倍	/
	进水	浅灰色；臭和味 1	生化需氧量（BOD_5）	36.2	mg/L	/
			悬浮物	30	mg/L	/

别	检测项目	检测方法	检出限	检测设备名称/型号	备注
	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	/	pH 计/phs-3c	/
废水	硫化物	亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996	0.005 mg/L	紫外分光光度计/UV-1800	/
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	0.004 mg/L	紫外分光光度计/UV-1800	/
		水质 色度的测定（稀释倍数			

	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4 mg/L	万分之一天平 /BSA224S	/
	余氯量	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 HJ 585-2010	0.02 mg/L	/	/
		水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010	0.004 mg/L	紫外可见分光光度计 /UV-1900	/
	总铬	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）火焰原子吸收法（B）(3.4.9.1)	0.03 mg/L	原子吸收光谱仪 (AAS)/PinAAcle 900T	/