9.4

广检集团
—GTTC—

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L10314

CMA 213000013398?

# 广州检验检测认证集团有限公司

# 检 测 报 告

报告日期：2019年9月23日

广州检验检测认证集团有限公司

（检测专用章）

# 报 告 说 明

2. 本机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

3. 对本报告若有疑问，请向本机构质保部咨询，如对本报告结果有异议，应于收到本报告之日起十五天内向本机构的质保部提出复测申请，逾期不予受理。对于性能不稳定，不可保存的样品，如不受理

6. 若本报告未使用资质认定标志，则不具有对社会的证明作用。

7. 未经本机构书面批准，不得部分复制本报告。

本机构通讯资料：

联系地址：广州市番禺区石楼镇珠江路1-2号

邮政编码：511447

业务电话：020-83555776

投诉电话：020-31061306

传　　真：020-31061306

报告编制：何惠娟　　时间：2019.09.5

报告审核：黄丽婷　　时间：2019.09.23

报告签发：[illegible]　　时间：[illegible]　　签发人职务：授权签字人

## 1 基本信息

采样人员:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 总大肠菌群 | 1.3×10 | CFU | ≤1000 | 达标 |
| 化学需氧量(以O计) | 5 | mg/L | ≤10 | 达标 |
| 氟化物 | <0.05 | mg/L | ≤1.0 | 达标 |
| 硫酸盐 | 4 | mg/L | ≤250 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 | 达标 |
| 余氯量 | 0.07 | mg/L | | |
| 总氮 | 1.55 | mg/L | ≤15 | 达标 |
| 总磷 | 0.0014 | mg/L | ≤0.10 | 达标 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 化学需氧量（$COD_{Cr}$） | 61 | mg/L | / | / |
| | | | 色度 | 16（深黄色） | 倍 | / | / |
| | 进水 | 浅灰色；嗅和味 1（微弱）；无漂浮物 | 生化需氧量（$BOD_5$） | 36.2 | mg/L | / | / |
| | | | 总浮物 | 30 | mg/L | / | / |
| | | | 阴离子表面活性剂 | 0.523 | mg/L | / | / |
| | | | 余氯量 | <0.02 | mg/L | / | / |
| | | | 总氮 | 12.2 | mg/L | / | / |
| | | | 总磷 | 1.08 | mg/L | / | / |

注：出水中化学需氧量的标准限值执行《广东省地方标准水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表 4 中第

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4 mg/L | 万分之一天平 /BSA224S | / |
| | 水质 [illegible] | | | |
| | [illegible] 光度法 GB/T 7494-1987 | 0.05 mg/L | 1800 | / |
| 余氯量 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 HJ 585-2010 | 0.02 mg/L | / | / |
| | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010 | 0.004 mg/L | 紫外可见分光光度计 /UV-1900 | / |
| | 水质 总氮的测定 碱性过硫 | | | |
| | [illegible] | | | |
| | [illegible] 光度法 GB/T 11893-1989 | [illegible] | 1800 | |